



«ЗЕВЕРДЖУЮ»

експерт коледжу

Садварі Ю.Ю.

від 10.10.2022 р.

ІНСТРУКЦІЯ № 6 ПБ
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ СКЛАДСЬКИХ
ПРИМІЩЕНЬ
ВСП «МУКАЧІВСЬКОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ НУБІП УКРАЇНИ»

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Ця Інструкція поширюється на всі складські приміщення "Мукачівського фахового коледжу" і встановлює вимоги пожежної безпеки, порядок дій у разі виникнення пожежі в складських приміщеннях і є обов'язковою для вивчення та виконання відповідальною особою за пожежну безпеку, усіма працівниками та підвідувачами, які знаходяться в приміщеннях матеріального складу, а також для технічних працівників та обслуговуючого персоналу.

2. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

- 2.1. Склад слід постійно утримувати в чистоті і порядку.
- 2.2. На зовнішньому боці дверей повинна бути висічена інформаційна карта, що характеризує вибухопожежну та пожежну небезпеку товарів, речовин та матеріалів, їх кількість та заходи, яких слід вжити під час гасіння пожежі.
- 2.3. На складі необхідно суворо дотримуватися правил спільного зберігання матеріальних цінностей.
- 2.4. Легкозаймисті і горючі рідини (ЛЗР і ГР) треба зберігати окремо від інших матеріалів: сірчану й азотну кислоти - окремо від вуглеводів та інших речовин; балони з газами окремо від інших матеріалів; цінні матеріали - окремо від пожежонебезпечних.
- 2.5. Матеріали, що складаються, необхідно групувати залежно від їх властивостей (займистість, реагування з водою та один з одним тощо).
- 2.6. Засоби та пристрої для підкривання емностей повинні виключати можливість іскроутворення від удару.
- 2.7. У складських приміщеннях на підлозі повинні бути нанесені граничні лінії складування матеріальних цінностей.
- 2.8. Освітлення складських приміщень допускається тільки електричне.
- 2.9. Складування горючих матеріалів повинно бути не ближче 0,5 м до електросвітильників, 0,6 м - до епопінуначів автоматичної пожежної сигналізації, не менше 0,2 м - до горючих будівельних конструкцій та 0,15 м - до приладів центрального водяного опілення.
- 2.10. Евакуаційні виходи і проходи повинні утримуватися постійно вільними та нічим не зашарудуватися. Центральний прохід повинен бути не менше ширини вхідних дверей, але і не менше 1,5 м, поздовжні проходи між стелажами - не менше 1 м, а прохід між торцями стелажів та стіною - не менше 0,8 м завширшки.
- 2.11. У приміщеннях складу забороняється:

- курити та користуватися відкритим вогнем (газоелектрозварювальні роботи проводять у встановленому порядку з дозволу керівництва);
- перевантажувати товарно-матеріальними цінностями та зберігати продукцію навалом;
- захищати проходи та підступи до протипожежного інвентарю та обладнання;
- влаштовувати конторки, антресолі із горючих та важкогорючих матеріалів;
- застосовувати електронагрівальні прилади, побутові електроприлади.

ВІДПОВІДНО ЗА ПОЖЕЖНУ БЕЗПЕКУ _____

3. **ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ**

3.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник «Мукачівського фахового коледжу» зобов'язаний:

- негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», вказати при цьому точну адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
- вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежегасіння;
- повідомити про пожежу керівника.

3.2. Організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей. Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію.


3.3. Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежегасіння.

3.4. Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу під час гасіння пожежі.

УЗГОДЖЕНО:
Провідний юрист


_____ Пекар І.М.

Провідний фахівець
з ТБ та ОП


_____ Костюк М.Г.